

Suvanto 67-134mm:

Huoneistoala / Lägenhetsyta 50,0 m²
 Kerrosala / Väningsyta 55,0 m²
 Tilavuus / Volym 165,0 m³
 Rakennuksen ala / Byggnadsyta 66,5 m²
 Paloluokka P3

Palovaroinn 1kpl/60 m², suositus jokaiseen huoneeseen.

Savuhormi ja tulisija asennettava valmistajan asennusohjeen mukaan!

Toteutus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetuksen mukaan!

Tulisija ja hormi on oltava yhteensopivat!

JT-teräshormi:

CE-merkitty ja testattu Suomen VTT:llä

CE-merkintä: EN 1856-1 : 2003 / A1 : 2006.

T600 - NI - D - Vm L50100 - G70.

Sisähormi rst-1mm, Savuputken sisäØ 150 r
 Palovilla 60 mm, pontattu vuorivilla.
 Ulkokuori 0,6 mm, sinkitty, väri RR22 tai tila
 Suojaetäisyys palavaan materiaaliin väh. 70

